

LOT DE 3 CARTOUCHES FILTRANTES EXTRUDÉES. FILTRATION 20MM. DURÉE VIE 3 À 6 MOIS



- **CARTOUCHE DE FILTRATION ANTI-SÉDIMENT :**
- **DEGRÉS DE FILTRATION : DE 1 MICRON À 25 MICRONS**
- **COMPATIBILITÉ STANDARD : 9"¾ - Ø62 MM**
- **DURÉE DE VIE 3 À 6 MOIS**
- **CERTIFICATION ACS**
- **FABRICATION FRANÇAISE**

DESCRIPTION	La cartouche filtrante extrudée filtre votre eau en stoppant les particules supérieures à 25microns. Filtration à 25µ. - Lot de 3 cartouches 9"3/4. - Durée de vie 6 mois. - Densité graduée de l'extérieur vers l'intérieur améliorant l'efficacité de la filtration et conférant une grande rétention des impuretés. - Fabriquée en France.
CARACTÉRISTIQUES	Lot de 3 cartouches de filtration anti-sédiment : Type : Polypropylène extrudé Degré de filtration : 20 microns Dimensions : 9"¾ Ø62 mm Durée de vie 3 à 6 mois par cartouche Certification ACS Fabrication française
APPLICATIONS	Lot de 3 cartouches d'un degré de filtration de 20 microns.
CONDITIONS D'UTILISATION	Filtration : 20 µm Dimensions : 9"3/4 Ø62mm
COMPATIBILITÉ	Convient pour tous les porte-filtres
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Durée de vie : 3 à 6 mois par cartouche En cas d'absence prolongée, enlever les cartouches des filtres et les conserver dans un milieu sec et sain.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Nettoyage des bols à chaque remplacement des cartouches - Utilisation de la clé fournie pour le desserrage uniquement

27/04/25