somatherm

2 GARANTIE

Référence : **602500102** 3540730005151

FLEXIBLE D'ÉVACUATION POUR CHAUFFE-EAU - D32 - EXTENSIBLE DE 34CM À 80CM

EXTENSIBLE DE 34CM À 80 CM

SANS COLLAGE D'ÉTANCHÉITÉ

DESCRIPTION	SANS COLLAGE - 1 côté femelle diamètre 32 pour tube PVC 32 - 1 côté mâle diamètre 32 pour entonnoir siphon - Extensible de 0,34m à 0,80m.
CARACTÉRISTIQUES	Flexible d'évacuation D32 extensible de 34cm à 80cm 1 côté femelle diam.32 pour tube PVC 32 auto-étanche 1 côté mâle diam.32 pour entonnoir siphon Extensible de 0,34m à 0,80m.
APPLICATIONS	S'installe sur un entonnoir siphon de groupe de sécurité
CONDITIONS D'UTILISATION	Le flexible doit toujours respecter une pente vers l'égoût. Température maxi: 90°C
COMPATIBILITÉ	Siphon de groupe de sécurité D32
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le flexible doit toujours respecter une pente vers l'égoût. L'installation et l'utilisation du flexible d'évacuation doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations et préconisations en vigueur.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la production d'eau chaude sanitaire dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Une extrémité est insérée dans le siphon du groupe de sécurité. L'autre extrémité relie le tube de 32 vers l'égout. Le flexible doit toujours respecter une pente vers l'égout. L'installation et l'utilisation du flexible d'évacuation 1938-32 doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations et préconisations en vigueur.

27/04/25